



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT  
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI  
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733  
P-ța C. I. Motăș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu  
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029  
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



*Grup NE*  
*[Signature]*

Nr. 25135/864/19.10.2011



Către,

**PRIMĂRIA COMUNEI POIANA CÂMPINA**

**Str. Principală, nr. 462, jud. Prahova**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată cu nr. 25135/06.10.2011, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea

**PUG comuna Poiana Câmpina, jud. Prahova,**

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse se emite:

**AVIZ FAVORABIL**

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

**Condiții tehnice:**

1. Conform „Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale” (norme tehnice aprobate prin Decizia președintelui ANRGN nr. 1.220/2006) trebuie să fie respectate următoarele distanțe minime pe orizontală dintre axele conductelor de gaze naturale (ca de exemplu, Ø 16” Sinaia – Nedelea, Ø 20” Sinaia – Filipești, Ø 20” Racord SRM Câmpina, Ø 8” Racord SRM Brebu) sau incinta SRM-ului și diferitele obiective:

- construcții industriale, sociale și administrative - 20 m, dacă există până la 45 de clădiri inclusiv în unitatea de clasă de locație (suprafața de teren care se întinde pe o lățime de 200 m de fiecare parte a axei unei conducte cu o lungime continuă de 1600 m; UCL), dar începând cu a 46-a clădire în UCL distanța minimă este de 200 m; în situația în care sunt mai puțin de 45 de clădiri în UCL dar spațiul public va fi ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel puțin 5 zile pe săptămână, timp de 10 săptămâni, în orice perioadă de 12 luni (zilele și săptămânile nu trebuie să fie consecutive) - 100 m;
- locuințe individuale/colective - 20 m, până la 45 de clădiri/unități separate de locuit dintr-o locuință colectivă inclusiv în UCL, însă începând cu a 46-a clădire/unitate separată de locuit dintr-o locuință colectivă în UCL sau în cazul unor clădiri cu patru sau mai multe etaje distanța minimă este de 200 m;

(În vederea reducerii tuturor distanțelor restrictive de mai sus, până la distanța minimă de 20 m între construcții și conducte, se impun cheltuieli pentru creșterea gradului de siguranță al conductelor care vor fi suportate de către solicitant, conform Legii Gazelor nr. 351/2004, art. 96, litera a.)

- distanța minimă dintre incinta SRM-ului Poiana Câmpina și construcții este următoarea:
  - 20 m în cazul clădirilor cu până la trei etaje inclusiv, fără restricții referitoare la numărul de clădiri sau numărul ocupanților;
  - 200 m pentru clădirile de patru sau mai multe etaje, fără să existe posibilitatea de reducere a acestei din urmă distanțe;
- distanța minimă dintre conducta Ø 12” Câmpina – Breaza (dezafectată) și orice construcție - 6 m, condiție valabilă până la scoaterea conductei din pământ;
- parcări auto - 6 m;
- stații electrice și posturi de transformare a energiei electrice - 20 m;
- drumuri (în cazul paralelismului):
  - autostrăzi, drumuri expres - 50 m;
  - naționale - 22 m;
  - județene - 20 m;

- de interes local (comunale, publice) - 18 m;
- de utilitate privată - 6 m;
- depozite de gunoaie - 50 m;
- depozite de GPL, de carburanți; benzinării - 30 m.

2. Pentru obținerea avizului de amplasare a obiectivelor, inclusiv pentru eventualele intersecții subterane sau supraterane ale drumurilor de acces sau ale diverselor canalizații (conducte de distribuție gaze, de alimentare cu apă, cabluri electrice și de telecomunicații) cu conductele magistrale, se va întocmi, în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509/2003, o documentație tehnică care să cuprindă:

- o cerere scrisă adresată SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaș, cu datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării;
- un memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere;
- certificatul de urbanism (în copie);
- plan de încadrare în zonă, la scara 1:25.000 sau 1:10.000;
- plan de situație (la scara 1:500 sau 1:1.000) care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus, precum și drumurile de acces aferente.

3. Dacă vor fi intersecții ale diverselor categorii de drumuri noi cu conductele magistrale (obligatoriu la un unghi cuprins între 60 și 90°), acestea din urmă trebuie să fie introduse la respectivele intersecții în tuburi de protecție, conform STAS 9312-87. În această situație, proiectarea, apoi execuția lucrării (după ce proiectul a fost avizat în ședința CTE a unității noastre) vor fi realizate de firme autorizate ANRE.

4. Planurile (în dublu exemplar) se vor viza de către subunitatea noastră de exploatare teritorială: Sector Câmpina, str. Orizontului, nr. 2, municipiul Câmpina, județul Prahova, telefon: 0244/37.43.03, iar documentația va fi analizată și avizată de SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaș.

5. În conformitate cu art. 86, coroborat cu art. 90, din Legea Gazelor nr. 351/2004, actualizată, SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaș, în calitate de concesionar al SNT, beneficiază de dreptul de uz și de servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conducte, în vederea lucrărilor de reabilitare, re tehnologizare, exploatare și întreținere a conductelor pe toată durata de viață a acestora.

#### **Condiții generale:**

- Dacă în urma lucrărilor prevăzute în PUG-ul comunei Poiana Câmpina se avariază/deteriorează conductele și/sau instalațiile existente, veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv costurile datorate atât pierderilor de gaze naturale, cât și pe cele datorate procesului de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
- Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data înregistrării.
- În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

**DEPARTAMENTUL EXPLOATARE,**

**Ilie LATA**

Vizat: Șef Serviciu Tehnic - Avizări,  
Florin Gabor

Intocmit: Marius Roman

Copie: Exploatare Teritorială București



*Marius Roman*